

<b>Kommentarvorlage / Formulaire de commentaires</b>	<b>Projekt / Projet: prSIA xxx:2025-xx2 Vermeidung unnötiger Lichtemissionen / Prévention des émissions inutiles de lumière</b>
--	---

**VERNEHMLASSUNG / MISE EN CONSULTATION**

**1. Basisinformationen  
Informations de base**

Datum Date	Kommentar von (Verband, Behörde, Firma) Commentaires de (association, autorité, entreprise)	Rückfragen bei: Name, Vorname, Firma, Adresse, Tel. Renseignements auprès de: nom, prénom, entreprise, adresse, tél.	Email e-mail
01.05.2026	ASSA Arbeitsgemeinschaft Schweizerischer Sportämter	Corina Gredig, Generalsekretärin, +41 31 300 08 60	Corina.gredig@assa-asss.ch

**2. Kommentare zum Projekt und zu einzelnen Kapiteln und Ziffern  
Commentaires relatifs au projet et sur certains chapitres et chiffres**

**Spalten (3), (5), (6) müssen auf jeden Fall ausgefüllt werden / Les colonnes (3), (5), (6) doivent toujours être remplies**

**(4) Art des Kommentars: G** generell, **T** technisch, **R** redaktionell / **Type de commentaire: G** d'ordre général, **T** technique, **R** rédactionnel

**Vom SIA eingefügt wird / A remplir par la SIA:**

- (1) Kommentar-Nr. / numéro du commentaire
- (2) Teilnehmernummer / numéro de participant
- (7) Kommentar der Kommission / commentaire de la commission

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Bitte leer lassen/ à laisser vide svp.	Bitte leer lassen/ à laisser vide svp.	Thema / Thème Ziffer / Chiffre		Kommentar (Begründung für Änderung) Commentaire (justification de la modification)	Vorgeschlagene Textänderung Modification proposée	Bitte leer lassen/à laisser vide svp.
		Gesamtbeurteilung	G	Die ASSA beurteilt den Vernehmlassungsentwurf insgesamt als sachgerecht. Aus Sicht der Sportinfrastrukturen führt der Entwurf nicht zu einer grundlegenden materiellen Verschärfung, sondern präzisiert und konkretisiert bestehende Anforderungen. Für die ASSA ist wesentlich, dass die Norm im Vollzug verhältnismässig angewendet wird und der öffentliche Nutzen von Sportanlagen in der Interessenabwägung angemessenes Gewicht erhält. Im Normtext bzw. in den Erläuterungen ist jedoch klarzustellen, dass bei Sportinfrastrukturen eine verhältnismässige Anwendung sicherzustellen ist und dem öffentlichen Nutzen der Anlage in der Interessenabwägung besonderes Gewicht zukommt.	Änderungsantrag in Ziffer Ziff. 2.5.1: „Bei Sportinfrastrukturen ist dem öffentlichen Nutzen der Anlage, insbesondere für Schul-, Vereins- und Breitensport, in der Interessenabwägung besonderes Gewicht beizumessen.“	

<b>Kommentarvorlage / Formulaire de commentaires</b>	<b>Projekt / Projet: prSIA xxx:2025-xx2 Vermeidung unnötiger Lichtemissionen / Prévention des émissions inutiles de lumière</b>
--	---

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Bitte leer lassen/ à laisser vide svp.	Bitte leer lassen/ à laisser vide svp.	<b>Thema / Thème Ziffer / Chiffre</b>		<b>Kommentar (Begründung für Änderung) Commentaire (justification de la modification)</b>	<b>Vorgeschlagene Textänderung Modification proposée</b>	Bitte leer lassen/à laisser vide svp.
		Ziff. 0.4 Abweichungen	G	Die Regelung zu Abweichungen erscheint im Verhältnis zu Ziff. 2.5.1 eher restriktiv. Wenn der Entwurf zutreffend eine Güterabwägung zwischen Sicherheitsrelevanz, öffentlichem Interesse und Zumutbarkeit vorsieht, sollte sich dies auch in der Abweichungsregelung widerspiegeln. Andernfalls besteht bei öffentlichen Sportanlagen das Risiko eines unnötig schematischen Vollzugs.	Änderungsantrag: Abweichungen sollen nicht nur aus Gründen der Sicherheit, sondern auch dann zulässig sein, wenn überwiegende öffentliche oder funktionale Interessen vorliegen und die Lichtemissionen mit verhältnismässigen Massnahmen soweit möglich minimiert werden.	
		Zu Ziff. 3.3.2, Punkt 4:		Es wird beantragt, die feste Uhrzeit 22.00 Uhr nicht ausdrücklich vorzusehen und stattdessen auf den Beginn der Nachtruhe abzustellen. Dies erscheint sachgerechter, da die einschlägigen Ruhezeiten nicht überall identisch geregelt sind. Zugleich kann so dem Anliegen Rechnung getragen werden, die Beleuchtung nach Abschluss von Spielen oder Trainings rasch auszuschalten. Für Kleininfrastrukturen, insbesondere Street-Workout-Anlagen, sind Bedarfsschalter mit Minuterien oder Zeitschaltuhren als praxistaugliche Lösung vorzusehen.	Siehe Kommentar	
		Ziff. 3.3.3, Punkt 4		Es wird beantragt, die Formulierung „Abschaltautomatik nach Spielende“ durch „automatische Abschaltung“ zu ersetzen. Die vorgeschlagene Anpassung erscheint sachgerechter, da sie den Anwendungsbereich nicht auf Spiele beschränkt, sondern auch Trainingsnutzungen erfasst, bei denen die Beleuchtung regelmässig und teils in erheblichem Umfang beansprucht wird.	Siehe Kommentar	

Per E-mail bis 8. Mai 2026 einsenden an / A envoyer par courriel jusqu'au 8 mai 2026 à: [SIA491@sia.ch](mailto:SIA491@sia.ch)